



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU



HOTĂRÂREA NR.2 din 20.02.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiții ”Extindere sisteme distribuție gaze naturale în comuna Cornu, județul Prahova, pe străzile Topșenilor, Pomilor, aleea Crizantemei și Calea Brașovului”

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) coroborat alin.(4) lit.d) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;
 - b) art. 41-42, art. 44 alin.(1) și alin. (4) precum și cele ale art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - c) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- analizând documentația tehnică faza S.F. pentru obiectivul de investiții ”Extindere sisteme distribuție gaze naturale în comuna Cornu, județul Prahova, pe străzile Topșenilor, Pomilor, aleea Crizantemei și Calea Brașovului”, elaborată de societatea Comandor New Pipe SRL,

luând act de:

- a) proiectul de hotărâre nr.2 din 9 ianuarie 2020 inițiat de primarul comunei Cornu;
- b) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 172/09.01.2020;
- c) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat sub nr. 174/9.01.2020;
- d) avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru dezvoltare economică-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, protecția mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăți comerciale, cooperare interinstituțională pe plan intern și extern;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre

Art. 1.- Aprobă indicatorii tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiții ”Extindere sisteme distribuție gaze naturale în comuna Cornu, județul Prahova, pe străzile Topșenilor, Pomilor, aleea Crizantemei și Calea Brașovului”, elaborată de societatea Comandor New Pipe SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoștință publică prin afișare la Monitorul Oficial al comunei Cornu pe site-ul Primăriei comunei www.primariacornu.ro

președintele de ședință,
Angelica-Elena IONESCU



contrasemnează pentru legalitate:
secretarul general al comunei Cornu
Daniela IANCU



Indicatorii tehnico-economici ai documentației - faza S.F. – pentru obiectivul de investiții aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiții ”Extindere sisteme distribuție gaze naturale în comuna Cornu, județul Prahova, pe străzile Topșenilor, Pomilor, alea Crizantemei și Calea Brașovului”

a) **Indicatori maximali**, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care C+M, în conformitate cu devizul general

a.1. Valoarea totală fără TVA este 3.183.662,89 lei, din care, C+M 2.191.925,35 lei.

a.2. Valoarea totală cu TVA este 3.788.558,84 lei, din care, C+M 2.608.391,17 lei.

b) **Indicatori minimali, financiari**, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

- Pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe Alea Crizantemei soluția tehnică presupune racordarea unei conducte de polietilenă PHD 100, SDR 11, DN 90 mm și o lungime de 132 metri la rețeaua existent din oțel cu diametrul 3 toli și un regim de redusă presiune situate pe strada Bujorului, în dreptul imobilului cu nr.6 nou (nr.vechi 620);

- Pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe Strada Pomilor soluția tehnică presupune racordarea unei conducte de polietilenă PHD 100, SDR 11, DN 90 mm și o lungime de 450 metri la rețeaua din polietilenă PE 100, SDR 11, DN 66 mm și un regim de redusă presiune situate pe strada Pomilor, în dreptul imobilului cu nr.13 nou (nr.vechi 319B);

- Pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe Strada Topșenilor soluția tehnică presupune racordarea unei conducte de polietilenă PHD 100, SDR 11, DN 90 mm și o lungime de 685 metri la rețeaua din polietilenă PE 100, SDR 11, DN 63 mm și un regim de redusă presiune situate pe strada Topșenilor, în dreptul imobilului cu nr.21 și 23 nou (nr.vechi 172E și 172 D) ;

- Pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe Calea Brașovului soluția tehnică presupune racordarea unei conducte de polietilenă PHD 100, SDR 11, DN 90 mm și o lungime de 1706 metri la rețeaua din oțel cu diametrul 2 toli și un regim de redusă presiune, situat pe strada Mihai Viteazul, în dreptul imobilului cu nr.14 și 16 nou (nr.vechi 124 și 123).

c) **Durata estimată de execuție** a obiectivului de investiții, conform graficului este de **18 luni**.

președintele de ședință,
Angelica-Elena IONESCU



contrasemnează pentru legalitate:
secretarul general al comunei Cornu

Daniela IANCU



